





КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

газового отопительного
одноконтурного
котла **MOGUCHI**
GBN 24HF




КОРПУС

№	Описание	Артикул Moguchi	Кол-во
1	Коллектор дымовых газов	MG02020035	1
2	Панель камеры сгорания левая/правая	MG03050001	1
3	Панель облицовочная левая	MG11020003	1
4	Передняя крышка камеры сгорания	MG03040006	1
5	Панель облицовочная правая	MG01030003	1
6	Крышка камеры сгорания	MG02030001	1
7	Лицевая облицовочная панель	MG01010039	1



КОМПОНЕНТЫ

№	Наименование	Артикул Moguchi	Кол-во
8	Прессостат	MG05010014/MG05010019	1
9	Вентилятор	MG02020019	1
10	Трубка вентури	MG11010003/MG11010004	1
11	Изоляция камеры сгорания (задняя)	MG01020004	1
12	Теплообменник основной	MG07020001	1
13	Изоляция камеры сгорания (боковая)	MG01030001	2
14	Горелка	MG06010033	1
15	Изоляция камеры сгорания (передняя)	MG01010036	1
16	Электрод розжига и ионизации	MG01010007	1
17	Трубка подвода газа	MG01050042	1
18	Расширительный бак 6 л	MG05010001	1
19	Датчик перегрева 99 °С	MG04010005	1
20	NTC датчик температуры ОВ	MG01010009	1
21	Датчик давления воды	MG03010001	1
22	Трубка подающего трубопровода	MG01020009	1
23	Мотор трехходового клапана	MG04030001	1
24	Гидроузел трехходового клапана	MG04020038	1
25	Манометр	MG01011003	1
26	Газовый клапан	MG03020003	1
27	Байпас	MG01080005	1
28	Гидроузел (без крана подпитки)	MG04010093	1
29	Кран подпитки	MG04010018	1
30	Насос 5 м	MG01100200	1
31	Предохранительный клапан (3 бар)	MG04030010	1
32	Трубка обратного трубопровода	MG01010027	1
33	Трубка расширительного бака	MG01060001	1
34	Комплект перевода на сжиженный газ LPG (12 шт)	MG06080016	1
35	Картридж трехходового клапана	MG04010024	1
36	Датчик температуры бойлера 2 м	MG01010010	1
42	Набор прокладок GBN	MG16010044	1



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ


№	Наименование	Артикул Moguchi	Кол-во
37	Крышка блока управления	MG01010001	1
38	Плата	MG04010055	1
38.1	Плата управления (NEW)	MG04010061	1
39	Дисплей	MG04020103	1
39.1	Дисплей (NEW)	MG04020132	1
40	Кнопки	MG03010023	1
41	Пластиковая лицевая панель	MG01020057	1

* При замене платы управления необходимо провести настройку сервисного меню в соответствии с паспортом котла.

* Использование в котлах произведенных до 27.03.2024 возможно только с дисплеем NEW арт. MG04020132



☎ тел. 8 800 200 22 60
МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО



4

www.mog-t.ru